

## 補強コンクリートブロック造の塀の点検表

(鉄筋が入っていない場合は、組積造の塀の点検表を使用してください。)

	点検項目	基準	チェック欄	
			適合	不適合
1	塀は高すぎないか	地盤面から1.0m以下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	塀の厚さは十分か	高さ2mを超える塀で15cm以上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		高さ2m以下の塀で10cm以上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	控え壁はあるか	塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある。(高さ1.2mを超える塀の場合)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	塀は健全か	全体的に傾いていない、又は1mm以上のひび割れがない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		人の力でぐらつかない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		塀が土留め壁を兼ねていない、又は玉石積み擁壁等の上でない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	基礎はあるか	基礎がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1～5の点検項目が全て適合の場合、点検してください。				
6	塀に鉄筋が入っているか	壁内に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	基礎の深さは十分か	基礎の丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上のコンクリート造の基礎がある。(高さ1.2mを超える塀の場合)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	評価	上記7項目のうち、1つでも「不適合」にチェックがあれば、安全対策が必要です。		

## 組積造の塀の点検表

(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造等)

	点検項目	基準	チェック欄	
			適合	不適合
1	塀は高すぎないか	地盤面から1.0m以下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	塀の厚さは十分か	各部分の塀の厚さは、その部分から塀頂部までの高さの1/10以上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	控え壁はあるか	塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5以上突出した控え壁がある、又は塀の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	塀は健全か	全体的に傾いていない、又は1mm以上のひび割れがない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		人の力でぐらつかない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		塀が土留め壁を兼ねていない、又は玉石積み擁壁等の上でない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	基礎はあるか	基礎がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1～5の点検項目で全て適合の場合、点検してください。				
6	基礎の深さは十分か	根入れ深さ20cm以上の基礎がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	評価	上記6項目のうち、1つでも「不適合」にチェックがあれば、安全対策が必要です。		