

## ○物集女西浄水場

## 日常点検（毎日）

	設備	対象
電気設備	受変電設備	1 面
	配電設備	1 面
	小型無停電電源装置	1 面
	監視制御装置	1 面
	データ処理設備	1 面
	計装機器	着水流量、浄水水位、
		配水水位、次亜注入、
		分水残塩、浄水残塩、
		配水残塩、送水ポンプ電流、 配水流量 3 台、府営水流量
	遠隔監視設備	上植野監視装置、監視モニタ
機械設備	取水設備	着水井、各井戸（一式）
	ポンプ設備	送水ポンプ 3 台、洗浄水ポンプ、 返送ポンプ 3 台
	沈澱池設備	2 面
	急速ろ過池	5 池 + 1 池
	排水・排泥設備	排水池兼濃縮槽 2 台、汚泥槽 4 台
	加圧脱水設備	1 台
	次亜塩素酸ナトリウム注入設備	2 台
建築付帯設備	凝集剤注入設備	2 台
	外灯	6 台
	照明	着水井、ろ過池、排水池
	空気調和機	中央監視室、水質検査室

## 定期点検（週 1 回）

	設備	対象
電気設備		
	小型無停電電源装置	1 面
	監視制御装置	1 面
	データ処理設備	1 面
	計装機器	着水流量、浄水水位、
		配水水位、次亜注入、
		分水残塩、浄水残塩、
		配水残塩、送水ポンプ電流、 配水流量 3 台、府営水流量
	遠隔監視設備	上植野監視装置、監視モニタ
機械設備	取水設備	着水井、各井戸（一式）
	沈澱池設備	2 面
	急速ろ過池	5 池 + 1 池
	排水・排泥設備	排水池兼濃縮槽 2 台、汚泥槽 4 台
	加圧脱水設備	1 台
	次亜塩素酸ナトリウム注入設備	2 台
建築付帯設備	凝集剤注入設備	2 台

## ○上植野浄水場

## 日常点検（週 1 回）

	設備	対象
電気設備		
	計装機器	自己水残塩計、府営水残塩計 配水残塩計
	取水設備	流調弁 2 台
機械設備	ポンプ設備	揚水 3 台

## 定期点検（月 1 回）

	設備	対象
電気設備	自家用発電設備（低圧）	1 台
	計装機器	
		配水残塩計
機械設備	ポンプ設備	上植野床排水ポンプ