

物集女西浄水場管理引継(日常点検記録)

様式1

令和 年 月 日 ()

場長	係長	総括主任

	天気	気温
8:00	○	℃
17:00	○	℃

連絡事項

月	日	時	分	引継者				

ろ過池状況

		2号	3号	4号	5号	6号	ろ過池	
運転開始	日	/	/	/	/	/	運転	No.
	時刻	:	:	:	:	:	停止・洗浄	No.
	開始日	/	/	/	/	/	ろ過池	
	開始時刻	:	:	:	:	:	運転	No.
	捨水 運転者	分	分	分	分	分	停止・洗浄	No.
ろ過時間	停止日	/	/	/	/	/	停止・洗浄	No.
	停止時刻	:	:	:	:	:	ろ過池	
	持続時間	:	:	:	:	:	運転	No.
洗浄時間	開始時刻	:	:	:	:	:	停止・洗浄	No.
	終了時刻	:	:	:	:	:	ろ過池	
	最終確認 洗浄者	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	運転	No.
							停止・洗浄	No.

場内点検

	昼	夜
着水井		
高沈		
ろ過池		
敷地境界		

返送ポンプ運転状況

号	運転	停止	段数

脱水機運転状況 ☐ 運転 ☐ 停止

点検記録

種別	時刻	項目	高沈状況	北	南
PAC	7:00	注入ポンプ 1 2 圧力 MPa	排泥弁	良 否	良 否
次亜	7:00	注入ポンプ 1 2 圧力 MPa	スラリー(段)		
		小出槽液位 m	回転数		
		注入量 L/H	コンセントレーター	良 否	良 否
		移送ポンプ 1 2 状況 良 否	スラリープール	良 否	良 否

薬品入荷状況

次亜		PAC		消石灰	
入荷日	入荷量	入荷日	入荷量	入荷日	入荷量
年 月 日	kg	年 月 日	kg	年 月 日	袋
年 月 日	kg	年 月 日	kg	年 月 日	袋

薬品使用状況

最低流量
配水流量(m³/日) (m³/H)

	次亜		PAC		消石灰	(1)		
	No.1	No.2	No.1	No.2		(2)		
昨日残量						(3)		
本日残量						合計		
使用量						浄水池状況	異常の有無	備考
						7:00	有 無	
						17:00	有 無	

月	日	時	分	引継者				

承認	確認	照査	作成

[illegible]

令和 年 月度

日	曜日	残塩計				コンプレッサー		水抜き		浄水池および配水塔、配水池								場 内 点 検	備考
		物集女 系	配水池		府営水 残塩			1系 流調弁	3系 流調弁	浄 水 池	揚水ポンプ			揚 水 管	配 水 塔	施 錠			
			残塩	水温		圧力	外観				運転	圧力	電流						
																	(mg/L)		
1	木						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
2	金						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
3	土						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
4	日						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
5	月						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
6	火						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
7	水						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
8	木						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
9	金						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
10	土						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
11	日						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
12	月						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
13	火						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
14	水						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
15	木						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
16	金						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
17	土						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
18	日						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
19	月						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
20	火						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
21	水						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
22	木						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
23	金						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
24	土						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
25	日						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
26	月						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
27	火						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
28	水						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
29	木						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
30	金						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		
31	土						□	□	□	□	1号, 2号, 3号			□	□	□	□		

管末残留塩素濃度測定結果表(日報)

市確認

令和____年____月____日(____)

天候:_____気温:_____ (℃) 測定者:_____

採水場所		採水時刻	水温 (℃)	残留塩素 (mg/L)	配水池最大 残留塩素 (mg/L)	配水池最小 残留塩素 (mg/L)	色度 (度)	濁度 (度)	備考
1	八反田公園	:							
2	上町田公園	:							
3	寺戸区墓地	:							
4	春日井ドレン	:							
5	庄ノ内公園	:							
6	吉備寺墓地	:							