

令和元年度 年間管末残留塩素濃度測定結果表

採水場所	水温 (°C)			残留塩素 (mg/ l)			色度			濁度		
	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小
寺戸町八反田	19.3	28.6	17.7	0.9	1.3	0.7	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
森本町上町田	18.6	27.1	17.2	1.0	1.3	0.8	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
寺戸町大牧	20.4	30.2	18.5	1.0	1.3	0.7	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
森本町春日井	19.2	28.8	17.7	0.8	1.2	0.6	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
上植野町庄ノ内	18.8	27.6	17.3	0.9	1.2	0.7	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
寺戸町三ノ坪	19.2	33.3	17.1	1.0	1.4	0.8	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
森本町下森本	18.9	27.1	17.3	1.1	1.4	0.8	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
上植野町吉備寺	19.4	29.0	17.7	1.0	1.3	0.7	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満