平成30年度水質検査結果表

寺戸町八反田

検査の種類	No	項目名	単位	基準値（原水以外）	平成30年5月	平成30年8月	平成30年11月	平成31年2月	分析下限値
		採水時刻			9:40	9:50	9:30	9:25	
		水温	℃		19.8	29.3	19.6	12.2	
水道法に基づく水質検査項目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	整数表示
	2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	陽性＋・陰性－
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001未満
	8	六価クロム化合物及び化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.40	0.35	0.40	0.37	0.04未満
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.11	0.10	0.12	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.10	0.09	0.10	0.11	0.02未満
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	15	1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	ｼｽ-1､2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1､2-ｼﾞｸﾛﾛﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.02以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.01以下	0.0001未満	0.0001未満	0.001未満	0.0001未満	0.0001未満
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.19	0.50	0.21	0.14	0.06未満
	22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.06以下	0.010	0.014	0.0048	0.0095	0.0001未満
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.005	0.005	0.005	0.002未満
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.1以下	0.0061	0.0048	0.0032	0.0045	0.0001未満
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.1以下	0.026	0.028	0.013	0.023	0.0001未満
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009	0.009	0.007	0.007	0.002未満
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.03以下	0.009	0.0084	0.0047	0.0083	0.0001未満
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.09以下	0.0006	0.0004	0.0003	0.0003	0.0001未満
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.04	0.02	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	22	19	18	23	0.1未満
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	29	21	21	24	0.2未満
	39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300以下	51	50	49	51	2未満
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下	150	120	130	130	5未満
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.50	0.60	0.50	0.60	0.2未満
	47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.2	7.3	7.2	－
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
	50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	52	残留塩素	mg/L	0.1以上	1.25	1.20	1.20	1.15	0.1未満
自主検査項目	53	アンモニア性窒素	mg/L		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	54	アルカリ度	mg/L		61	62	64	75	1未満
	55	酸度	mg/L		8.5	10	8.1	9.0	0.5未満
	56	遊離炭酸	mg/L		7.5	8.8	7.1	7.9	0.5未満
	57	電気伝導度	μS/cm		240	220	220	240	--
	58	溶性ケイ酸	mg/L		24	25	24	29	1未満
	59	リン酸イオン	mg/L		0.31	0.15	0.19	0.18	0.01未満
	60	硫酸イオン	mg/L		9	9	9	8	1未満
	61	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	
		検　査　機　関		エスク株式会社　環境測定センター（水道法第２０条登録水質検査機関）　試験責任者　秋田　幸佑					

平成30年度水質検査結果表

森本町上町田

検査の種類	No	項目名	単位	基準値（原水以外）	平成30年5月	平成30年8月	平成30年11月	平成31年2月	分析下限値
		採水時刻			10:10	11:20	10:00	9:50	
		水温	℃		18.9	27.8	18.2	13.2	
水道法に基づく水質検査項目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	整数表示
	2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	陽性＋・陰性－
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001未満
	8	六価クロム化合物及び化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.40	0.37	0.40	0.38	0.04未満
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.11	0.10	0.12	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.10	0.08	0.10	0.11	0.02未満
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	15	1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	ｼｽ-1､2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1､2-ｼﾞｸﾛﾛﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.02以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.01以下	0.0001未満	0.0001未満	0.001未満	0.0001未満	0.0001未満
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.18	0.47	0.21	0.14	0.06未満
	22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.06以下	0.0094	0.018	0.005	0.008	0.0001未満
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.010	0.005	0.005	0.002未満
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.1以下	0.0057	0.005	0.003	0.005	0.0001未満
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.1以下	0.024	0.033	0.013	0.021	0.0001未満
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.012	0.007	0.007	0.002未満
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.03以下	0.0081	0.010	0.0047	0.0072	0.0001未満
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.09以下	0.0006	0.0003	0.0003	0.0004	0.0001未満
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.050	0.020	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	22	18	18	22	0.1未満
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	29	21	21	24	0.2未満
	39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300以下	50	50	48	51	2未満
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下	140	120	140	140	5未満
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.50	0.70	0.50	0.70	0.2未満
	47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.2	7.3	7.3	－
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
	50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	52	残留塩素	mg/L	0.1以上	1.30	1.15	1.30	1.15	0.1未満
自主検査項目	53	アンモニア性窒素	mg/L		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	54	アルカリ度	mg/L		60	59	64	74	1未満
	55	酸度	mg/L		6.0	8.9	8.5	9.4	0.5未満
	56	遊離炭酸	mg/L		2.3	7.8	7.5	8.3	0.5未満
	57	電気伝導度	μS/cm		230	210	220	230	--
	58	溶性ケイ酸	mg/L		25	23	25	27	1未満
	59	リン酸イオン	mg/L		0.22	0.13	0.18	0.18	0.01未満
	60	硫酸イオン	mg/L		7.7	9.0	9.0	8.0	1未満
	61	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	
		検　査　機　関		エスク株式会社　環境測定センター（水道法第２０条登録水質検査機関）　試験責任者　秋田　幸佑					

平成30年度水質検査結果表

上植野町庄ノ内

検査の種類	No	項目名	単位	基準値（原水以外）	平成30年5月	平成30年8月	平成30年11月	平成31年2月	分析下限値
		採水時刻			11:05	11:20	10:40	10:50	
		水温	℃		18.4	27.8	18.9	12.7	
水道法に基づく水質検査項目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	整数表示
	2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	陽性＋・陰性－
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001未満
	8	六価クロム化合物及び化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.40	0.37	0.42	0.39	0.04未満
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.11	0.1	0.12	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.10	0.08	0.09	0.10	0.02未満
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	15	1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	ｼｽ-1､2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1､2-ｼﾞｸﾛﾛﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.02以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.01以下	0.0001未満	0.0001未満	0.001未満	0.0001未満	0.0001未満
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.47	0.20	0.13	0.06未満
	22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.06以下	0.011	0.018	0.0054	0.0090	0.0001未満
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.010	0.005	0.005	0.002未満
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.1以下	0.006	0.005	0.003	0.0048	0.0001未満
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.1以下	0.027	0.033	0.014	0.022	0.0001未満
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009	0.012	0.007	0.007	0.002未満
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.03以下	0.0091	0.010	0.005	0.0079	0.0001未満
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.09以下	0.0006	0.0003	0.0003	0.0004	0.0001未満
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.05	0.03	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	21	18	16	21	0.1未満
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	29	21	21	24	0.2未満
	39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300以下	49	50	47	50	2未満
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下	140	120	120	130	5未満
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.50	0.70	0.50	0.6	0.2未満
	47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.3	7.2	7.4	7.3	－
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
	50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	52	残留塩素	mg/L	0.1以上	1.2	1.15	1.15	1.05	0.1未満
自主検査項目	53	アンモニア性窒素	mg/L		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	54	アルカリ度	mg/L		59	59	61	68	1未満
	55	酸度	mg/L		6.9	8.9	7.2	7.8	0.5未満
	56	遊離炭酸	mg/L		6.1	7.8	6.3	6.9	0.5未満
	57	電気伝導度	μS/cm		220	210	210	220	--
	58	溶性ケイ酸	mg/L		23	23	23	26	1未満
	59	リン酸イオン	mg/L		0.22	0.13	0.15	0.16	0.01未満
	60	硫酸イオン	mg/L		9	9	9	8	1未満
	61	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	
		検　査　機　関		エスク株式会社　環境測定センター（水道法第２０条登録水質検査機関）　試験責任者　秋田　幸佑					