

## 管末残留塩素濃度測定結果表

令和2年度

2020年4月1日から2021年3月31日まで

採水地点	水温(°C)			残留塩素(mg/l)			色度			濁度		
	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小
寺戸町 八反田公園	19.1	28.7	11.0	0.95	1.23	0.68	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
森本町 上町田公園	18.4	26.4	12.1	1.05	1.31	0.75	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
寺戸町大牧 寺戸区墓地	19.7	29.4	11.4	0.98	1.33	0.67	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
森本町 春日井ドレン	19.0	28.4	11.0	0.83	1.04	0.62	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
上植野町 庄ノ内公園	18.6	27.2	10.1	0.94	1.19	0.70	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
寺戸町三ノ坪 琴の橋	18.7	30.8	8.8	1.01	1.28	0.71	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
森本町下森本 第3向陽小	17.3	27.4	12.0	0.99	1.33	0.65	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
上植野町 吉備寺ドレン	19.2	30.1	11.0	0.99	1.27	0.70	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満