令和５年度　取水井戸水質検査結果（平均値）

No	項目名	単位	基準値（参考）	第７号	第１０号	第１１号	第１２号	第１４号	第１５号	第１６号	第１７号	第２０号	第２２号
	水温	℃		19.9	17.7	20.7	20.7	19.7	20.1	19.7	21.2	17.5	20.1
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.018	0.001	0.003	0.004	0.041	0.026	0.012	0.003	0.001未満	0.014
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.1未満	2.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2.5	0.1未満
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.08未満	0.10	0.09	0.18	0.10	0.08未満	0.56	0.08未満	0.09
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.2	0.02未満	0.2	0.2	0.3	0.4	0.0	1.0	0.02未満	0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1､2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1､2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	2.4	0.78	2.2	2.5	8.3	4.2	3.6	2.2	0.27	3.0
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	33	11	26	29	36	58	28	75	15	32
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.6425	0.28	0.63	0.70	0.64	1.1	1.2	0.99	0.07	0.92
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	23	12	11	18	28	79	28	55	15	20
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	48	66	53	59	60	99	87	90	55	69
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	175	165	188	188	380	295	215	325	137	208
46	有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量)	mg/L	3以下	2.2	0.3未満	0.5	0.4	0.7	0.5	0.4	1.1	0.3未満	0.9
47	ＰＨ値		5.8～8.6以下	7.2	6.0	7.0	7.1	7.2	7.1	6.9	7.3	6.1	7.1
49	臭気		異常でないこと	硫化水素臭	異常なし	異常なし	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	異常なし	硫化水素臭
50	色度	度	5以下	24	2.8	24	29	42	40	38	31	0.5未満	32
51	濁度	度	2以下	0.53	2.2	2.7	2.1	140	12	12	6.0	0.23	6.7
52	アンモニア性窒素	mg/L		0.55	0.1未満	1.2	1.5	0.43	0.66	0.64	1.1	0.05未満	0.85
53	アルカリ度	mg/L		86	26	95	100	81	110	95	160	30	110
54	酸度	mg/L		15	83	28	26	15	28	31	26	64	22
55	遊離炭酸	mg/L	20以下(目標値)	13	74	24	23	13	24	27	23	57	19
56	電気伝導率	μS/cm		223	188	213	245	250	460	290	475	180	270
57	溶性ケイ酸	mg/L		38	28	55	46	31	34	42	43	30	41
58	リン酸イオン	mg/L		2.4	0.09	1.1	1.4	3.5	1.7	1.1	1.4	0.03	1.7
59	硫酸イオン	mg/L		1未満	36	4	3	1未満	1	11	3	19	6
60	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0